

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-277-9029733-1-3

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung oder CPR) gilt dieses Zertifikat für das Bauprodukt

Grundlage(n):

EN 16034
EN 14351-1
<oder>
EN 13241

Außentüren mit Feuer- und Rauchschutzeigenschaften

Handelsname Lava 77-30
Spezifikation Außentür nach EN 14351-1:2006+A2:2016 mit Feuer- und Rauchschutzeigenschaften nach EN 16034:2014
Konstruktion und Klassifizierung: siehe EXAP-Bericht Nr. 15-001150-PR01 EXAP und Klassifizierungsbericht Nr. 15-001150-PR01 KB
Leistungsstufen und -klassen gemäß Anlage 1
– Verbindung im Wohnungs- und Nichtwohnungsbau
Verwendungszweck – bei Raumaufteilung in Brand- und/oder Rauchschutzabschnitte und/oder in Rettungswegen
in Verkehr gebracht unter dem Namen oder der Marke von F&G Bauelemente GmbH
Themarer Str. 3, DE-98553 Schleusingen
und hergestellt in dem Produktionsstandort / den Produktionsstandorten F&G Bauelemente GmbH
Themarer Str. 3, DE-98553 Schleusingen
Notifizierte Stelle EG-Referenz-Nr. 0757



Dieses Zertifikat bestätigt, dass alle Bestimmungen in Bezug auf die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit, die im Anhang ZA der Norm(en)

EN 14351-1:2006+A2:2016 und EN 16034:2014

beschrieben werden, unter System 1 für die in diesem Zertifikat aufgeführten Leistungen angewandt werden und dass die vom Hersteller durchgeführte werkseigene Produktionskontrolle bewertet wurde, um die **Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts** sicherzustellen.

Dieses Zertifikat wurde erstmalig am 02.07.2020 ausgestellt und besitzt Gültigkeit bis zum 01.07.2026, solange weder die harmonisierte Norm, das Bauprodukt, die AVCP-Methoden, noch die Herstellungsbedingungen im Herstellungsbetrieb wesentlich geändert werden, sofern es nicht durch die notifizierte Produktzertifizierungsstelle ausgesetzt oder zurückgezogen wird.

Die Verwendung dieses Zertifikats und die Kennzeichnung der Produkte ist an den bestehenden Zertifizierungs- und Überwachungsvertrag mit dem **ift** Rosenheim Nr. 277 9029733 gebunden.



www.ec.europa.eu

Identitäts-Check



www.ift-rosenheim.de/
ift-zertifiziert
ID: BBD-67CB5


Gerhard Wackerbauer
Stv. Leitung Produktzertifizierung
ift Rosenheim
02.07.2024



Ve-Zer-5114-de / 01.04.2024

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 1 von 1
Hersteller: F&G Bauelemente GmbH
Ausgabedatum: 02.07.2024



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-277-9029733-1-3

Produktbeschreibung:

| Wesentliche Merkmale nach EN 16034 | Leistung |
|---|---|
| Feuerwiderstand (bei Raumaufteilung in Brand- und/oder Rauchabschnitte) | NPD / E 15 / E 20 / E 30 NPD / EW 15 / EW 20 / EW 30 NPD / EI ₂ 15 / EI ₂ 20 / EI ₂ 30 |
| Rauchschutz (nur für Anwendungen, bei denen die Begrenzung der Rauchausbreitung gefordert wird) | NPD / S _a / S ₂₀₀ |
| Fähigkeit zur Freigabe | NPD / freigegeben |
| Selbstschließung (nur bei selbstschließenden Feuer- und/oder Rauchschutztüren und/oder -fenstern) | NPD / C |
| Dauerhaftigkeit der Fähigkeit zur Freigabe | NPD / Freigabe aufrechterhalten |
| Dauerhaftigkeit der Selbstschließung (nur bei selbstschließenden Feuer- und/oder Rauchschutztüren und/oder -fenstern) – Gegenüber Qualitätsverlust (Dauerfunktionsprüfung) – Gegenüber Alterung (Korrosion) | NPD / 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 NPD / erzielt |